別紙

6-3) 交換部品表

遺伝子組換え体発現制御実験棟(G-1~G-5)

品名	規格	数量	単位	備考
Vベルト	A-40 タイプA L-1016	5	本	G1~5
塩害除去プレフィルター	建屋分 NT-20F(RM/100)	1	個	建屋
塩害除去フィルター	建屋分 SE-98-F	1	個	建屋
タイマー(起動準備用)	H3Y-2 (AC200V)	5	個	G1~5

遺伝子組換え体発現制御実験棟(G-6~G-7)

塩害除去プレフィルター	NT-25C(RM/600)	2	個	G6~7
塩害除去フィルター	ASE-98-C-A(接着仕様)	2	個	G6~7
プレフィルター	NT-25C(RM/600)	2	個	G6~7
HEPAフィルター	EHSL-A-CF	2	個	G6~7

遺伝子組換え体発現制御実験棟(共通)

逆浸透膜カートリッジ'	SC-50A/SC-75A/SC-100A生産水量150 ガロン ハウジング一体タイプ	1	個	建屋
プリーツ状フィルター	5 μ 20インチ	1	本	建屋
カーボンフィルター(CTO 20インチ)	MOF508SU1	1	本	建屋

熱帯果樹発育生理ガラス室グロースキャビネット(G1)

品名	規格	数量	単位	備考
ファンモーター	ST1-109S075UL	1	個	G1
塩害除去プレフィルター	SEE-98-W	1	個	G1
プレフィルター	NT-20W(RM/400)	1	個	G1

共同研究温室(種子保存庫)

塩害除去プレフィルター	NT-20C(RM/400)	1	個	
塩害除去フィルター	SEE-98-C	1	個	

病害ガラス室(ガラス室3~ガラス室4)

品名	規格	数量	単位	備考
プレフィルター	NT-20S	1	個	ガラス室3
除塩フィルター	SE-98-C	1	個	ガラス室3

形質転換実験棟(G3~G4)

品名	規格	数量	単位	備考
塩害除去フィルター	EF-90-W	2	個	G3, 4
塩害除去プレフィルター	NT-20W(RM/400)	2	個	G3, 4
HEPAフィルター	EHD-A-DC	2	個	G3, 4
PFフィルター	PFカートリッジ(250L-10 μ)	10	個	排水処理用

形質転換実験棟(2F)

品名	規格	数量	単位	備考
プレフィルター	NT-25X(RM/600)	2	個	AFB-3実験室(手前)
除塩フィルター	SEP-98-C	2	個	AFB-3実験室(手前)
プレフィルター	NT-25X(RM/600)	2	個	AFB-3暗室
除塩フィルター	SEP-98-C	2	個	AFB-3暗室
プレフィルター	NT-25X(RM/600)	2	個	AFB-3 インキュベータ室
除塩フィルター	SEP-98-C	2	個	AFB-3 インキュベータ室
プレフィルター	NT-25X(RM/600)	2	個	AFB-1 実験室(奥)
HEPAフィルター	EHS-A-CF	2	個	AFB-1 実験室(奥)
プレフィルター	NT-25X(RM/600)	1	個	AFB-2暗室
HEPAフィルター	EHS-A-CF	1	個	AFB-2暗室